


einzuhaltende Abstände nach Montage des Fundamentrahmen  
 ARTICLE N°GBR-E-0004283



Spannungsversorgung: einphasig 230V + Erdung 3G 2,5mm<sup>2</sup> (Typ XFVB empfohlen)  
 Steuerleitung Typ TPVF oder LiCY  
 Leerrohre 2 x ø25 mm für Kabel verwenden  
 Achtung: Wenn keine Steuerleitungen vom Typ TPVF oder LiCY verwendet werden ist ein separates Leerrohr für Zuleitung und Steuerleitung erforderlich.  
 Alle Kabelenden benötigen mindestens einen Überstand von 3m.

Alle Maße in mm.  
 Keine Maße aus dem Plan heraus messen.

Titel		TRS - Installation mit Schablone		
Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf nicht ohne Zustimmung von Automatic Systems kopiert oder an Dritte weitergegeben werden.				
 Avenue Mercator, 5 - B-1300 Wavre www.automatic-systems.com	Gez:	Datum:	Auftragsnr.:	
	CF	18.12.2007	.....	
	Gepr:	Maßstab:	Zeichnungsnr.:	
FM	1:20	CH6728-de		